


[illegible]

				-
	ЩРВ2		ППУ	КПН
	ЩРН-48з-1 36 УХ/ЛЗ	ЩРН-24з-1 36 УХ/ЛЗ	ЩРН-12з-1 36 УХ/ЛЗ	-
	33.83	8.57	2.85	4.460
	45.65	16.21	4.83	6.8600
	Шит распределительный вентиляционного оборудования	Шит противопожарных устройств	Шит аварийного освещения	Шит питания насосов
				Контрольно-пропускной пункт

										
	П4.1	П4.2	П4.3	П4.4	П4.5	П4.6	П4.7	П4.8	П4.9	
	90L4	НП 100-50/96	НП 100-50/96	НП 100-50/96	-	-	-	-	TG-K1000	
	2,2	24	24	24	0.087	0.900	-	-	-	
	3.922	36.364	36.364	36.364	0.155	4.091	-	-	-	
	Приточная система вентиляции, П4. Электрообогреватель приточного вентилятора	Приточная система вентиляции, П4. Воздухонагреватель 1 ступень	Приточная система вентиляции, П4. Воздухонагреватель 2 ступень	Приточная система вентиляции, П4. Воздухонагреватель. 3 ступень	Приточная система вентиляции, П4. Электрообогрев воздушной заслонки	Приточная система вентиляции, П4. Электрообогрев воздушной заслонки	Приточная система вентиляции, П4. Термостаты защиты от перегрева и вспыхивания.	Приточная система вентиляции, П4. Диф. датчик давления.	Приточная система вентиляции, П4. Температурный канальный датчик	

Длины кабелей уточнить перед нарезкой.

						5-04-4365-ЭОМ.1-А			
1		Зам.	155-17		26.04.17	Развитие производственной базы АО "Дальзипротранс" по пер. Промышленный, 1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Второй этап: Электроснабжение. Корректировка	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Худина			26.04.17		Р	2	
Провер.		Гнатюцкий			26.04.17	Схема питающей сети	РОСЖЕ/ДОРПРОЕКТ АО "Дальзипротранс"		
Авт. разб.		Исянов			26.04.17				
Гл. спец.		Смирнов			26.04.17				
Н. контр.		Исянов			26.04.17				
Нач. зпд.		Ильин			26.04.17				

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
ТУ 2247-024-47022248-2009	23	18

Число сечение жил, напряжение						
	ВВГнг-LS-0,66	ПВВГнг(А)-LS-1	ВВГнг-FRLS-1	КГН-0,66	МКЭШ-0,66	КВВГнг-FRLS-0,66
2x0,75мм²					20	
3x0,75мм²					20	
3x10мм²	20					
4x0,75мм²					10	
4x1,5мм²				10		4
4x10мм²	10					
4x95мм²		50				
5x95мм²		10				
5x2,5мм²			5			
5x10мм²	5					
5x16мм²			50			
5x35мм²	5		13			
5x50мм²	42					

Потребность труд

Условные обозначения
 — Проектируемое оборудование
 — Существующее оборудование
 Длины кабелей уточнить перед нарезкой.

