

Данные питающей сети		ЩА02 ЩРН-12э-1 36 УХ/13 Р_у=2,99 кВт Р_р=2,85 кВт I_p=4,83 А ВА47-29 В,3Р,16А ~380/220 В L1,L2,L3 N PE ВА47-29 В,1Р,10А ВА47-29 В,1Р,10А ВА47-29 В,1Р,10А ВА47-29 В,1Р,10А ВА47-29 В,1Р,10А АД12 2Р,16А I_m=30mA ВА47-29 В,1Р,10А							
Распределительный пункт	Тип In, А Расцепитель, А								
	Напряжение, В Расчетный ток, А Установл.мощность, кВт								
Аппарат отходящей линии	Тип In, А Расцепитель или плавкая вставка,А								
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети								
Пусковой аппарат	Тип Расцепитель автомата уставка, А Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А								
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети								
Электроприемник	Условное обозначение						②		
	Номер по плану		Гр.2.1А	Гр.2.2А	Гр.2.3А	Гр.2.4А	Гр.2.5А	Гр.2.6А	-
	Тип		-	-	-	-	-	-	-
	Рн, кВт		0.456	0.426	0.840	0.128	0.140	1.000	-
	In, А		2.182	2.038	4.019	0.612	0.670	5.682	-
	Наименование механизма по плану		Аварийное освещение стоянки легковых автомобилей, галерей	Аварийное освещение коридора 1 этажа, стоянки автоотрапспорта, гардеробной мужской	Аварийное освещение участка по ремонту автоотрапспорта, механического участка	Наружное освещение	Аварийное освещение диспетчерской, коридора 2 этажа	Приборы открывания ворот в помещении стоянки легковых автомобилей (2 шт.)	Резерв
Условные обозначения									
— Проектируемое оборудование									
— Существующее оборудование									
Длины кабелей уточнить перед нарезкой.									
Инф. подл.									
Подпись и дата									
Взам. инф.и									